

Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-H 8

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassung

ETA-13/1038

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 100 für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG  
D-86916 Kaufering

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Reuter'.

ppa. Martin Reuter


Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Approvals & Regulations

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niels Goos'.

i.V. Niels Goos

M.Sc.  
Produktmanager Metalldübel

<sup>1)</sup> VdS CEA 4001: 2010-11:  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,  
Abschnitt 15.2.4



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-H 10

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassung

ETA-13/1038

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 150 für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG  
D-86916 Kaufering

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Reuter'.

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Approvals & Regulations

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niels Goos'.

i.V. Niels Goos

M.Sc.  
Produktmanager Metalldübel

<sup>1)</sup> VdS CEA 4001: 2010-11:  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,  
Abschnitt 15.2.4



Hiermit bestätigen wir, dass der


Hilti Schraubanker HUS3-H 14

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassung

ETA-13/1038

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 200 für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG  
D-86916 Kaufering



ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Approvals & Regulations



i.V. Niels Goos

M.Sc.  
Produktmanager Metalldübel

<sup>1)</sup> VdS CEA 4001: 2010-11:  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,  
Abschnitt 15.2.4