

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:

- UNI EN ISO 9001:2015 da IGQ
- UNI EN ISO 14001:2015 da ITALCERT

Company with the following certified management systems:

- UNI EN ISO 9001:2015 with IGQ
- UNI EN ISO 14001:2015 with ITALCERT

## CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection certificate

secondo / by EN 10204 3.1

MQC02 mod.0

N.: 62149

Data: 12/04/2021

<b>Prodotto:</b> Rete Dis 050/050 10x7 100x297 Product  <b>Normativa:</b> D.M. 17/01/18 Reference Legislation  Rete B450A	<b>NumOrdine:</b> 2004050/1 Order Number  <b>N° DOCUMENTO DI TRASPORTO:</b> 04439/2020 Transport Document	<b>Cliente:</b> TCS SRL Customer VIA ENRICO BELLESI 66 63900 CONTROGUERRA - FERMO Macerata
---	---	--

### CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties

Saggio	Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Tensione Snervamento Re	Tensione Rottura Rm	Rapporto Rm / Re	Rapporto Re/ Renom	Allungamento A5	Allungamento A10	Allungamento Agt	Resistenza Saldatura
Sample	Nominal Diameter	Effective Diameter	Weight Difference	Yield Point	Tensile Strength	Ratio	Ratio	%	%	%	Shear Test
	mm	mm	%	MPa	MPa			%	%	%	KN
L	5,0	5,1	2,1%	541	594	1,10	1,20			4,6	7,1
T	5,0	5,1	2,4%	538	579	1,08	1,19			4,2	7,0

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned good is radioactivity free

**CONDIZIONI DI PROVA** EN 10204 3.1: dichiarazione di conformità all'ordine, con indicazione del controllo specifico  
 test conditions

EN 10204 3.1: Statement of compliance with the order, with indication of results of specific inspection

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.

**LOTTO:** L2020015087

Batch code number

Controllo Qualità / Quality Control

LA VENETA RETI s.r.l.  
 R. Marcato